

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОНГАЗСЕРВИС»

ОГРН: 1142130010219, ИНН: 2130141038, КПП: 770101001
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2, помещ. II, ком 102

АКТ № **28278** от "17" августа 2025г. по договору № **17888-ПВ** от "**14**" марта 2024 г.
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика

Председатель правления ТСН "ТСЖ ПОБЕДЫ 16"
Евграфов Сергей Вадимович

и представитель Исполнителя ООО «РегионГазСервис»

Монтажник-печник Фомин Владимир Анатольевич

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № с 1 по 56
(нужное подчеркнуть)

дома по адресу: Самарская обл, г. Сызрань, ул. Победы, д. 16

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены (ненужное вычеркнуть):

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Оборудование (для вентканала): тип плита газовая
(Плита газовая или электрическая)

Оборудование (для дымохода): тип Газовая колонка
(ВПГ или АОГВ)

Вентканал: сечение 100*100 материал кирпич
(размеры, сечение или диаметр в мм)

Дымоход: сечение 150*150 материал кирпич
(размеры, сечение или диаметр в мм)

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-6, 8, 10, 12-15, 19-22, 23-26, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42-44, 46-48, 50-55

2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № _____ до "17" декабря 2025г.

по причине _____

Представитель Заказчика _____ Председатель правления ТСН "ТСЖ ПОБЕДЫ 16" Евграфов Сергей Вадимович

Представитель Исполнителя _____ Директор Семенов Андрей Васильевич
ООО "РегионГазСервис" _____

Представитель Исполнителя _____ Монтажник-печник Фомин Владимир Анатольевич
ООО "РегионГазСервис" _____ удостоверение № ПКМЧС 18 / от "13" марта 2024 г.

Срок действия акта: до "17" декабря 2025г.

Приложение: Технический отчет к Акту № **28278**